

## 金华市磐安县配电网接入能力和容量受限情况

单位：国网磐安县供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	2	360000	29.2
110 千伏	10	440000	158.04
35 千伏	10	108000	179.36
10（20）千伏	/	/	1272.85
配电公变数量（台）	1073	351345	/

单位：国网磐安县供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	外田石变压器	50	0	外田石村
2	下周 6#	400	0	下周村
3	下周 2#	630	0	下周村
4	玉虹小区 2#变压器	400	0	玉虹小区
5	界竹变压器	50	0	界竹
6	前王 2#	160	0	前王村
7	方前 2#变压器	400	0	方前村
8	西坑畈 1#变压器	400	0	西坑畈
9	塘田 3#变压器	400	0	塘田村
10	胡宅 2#	400	0	胡宅村
11	洋庄变压器	160	0	洋庄村
12	尖山 7#变压器	250	0	尖山 7#变压器
13	楼下宅 6#变压器	315	0	楼下宅村
14	炉田 2#	50	0	炉田村
15	培香变压器	400	0	培香村
16	胡宅 3#变压器	400	0	胡宅村
17	岭西 2#	315	0	岭西村

18	高丘变压器	200	0	高丘村
19	山宅 1#变压器	315	0	山宅村
20	前山 3#变压器	315	0	前山
21	横路 3#变压器	400	0	横路村
22	里光洋 1#变压器	400	0	里光洋村
23	塘头变压器	315	0	塘头
24	陈界	630	0	陈界村
25	潘庄变压器	160	0	潘庄
26	陈村	630	0	陈村
27	新宅 7#	630	0	新宅村
28	皿二 1#变压器	200	0	皿二村
29	山头变压器	50	0	山头
30	前山 4#	400	0	前山村
31	曙光新村 3#变压器	400	0	曙光新村
32	银村配变	200	0	银村
33	富民新村变压器	400	0	富民新村
34	三亩田	400	0	三亩田
35	大田门	50	0	大田门村
36	安文镇县府	500	0	安文镇县府
37	马讨山 1#	50	0	马讨山村
38	兴峰小区 1#变压器	200	0	兴峰小区
39	方山 3#变压器	200	0	方山村
40	樟村 1#变压器	160	0	樟村
41	石上变压器	50	0	石上村
42	龙溪变压器	50	0	龙溪村
43	里王变压器	100	0	里王村
44	皿四变压器	200	0	皿四村
45	溪文 1#变压器	160	0	溪文村
46	方山 2#变压器	200	0	方山村
47	箬湾变压器	50	0	箬湾

48	岩潭	200	0	岩潭村
49	半坑变压器	50	0	半坑村
50	冷水镇政府	100	0	冷水镇政府
51	皿一	200	0	皿一村
52	白云山变压器	160	0	白云山村
53	流岸变压器	160	0	流岸村
54	源头变压器	100	0	源头村
55	兴峰小区 2#变压器	200	0	兴峰小区
56	下产畈小区	400	0	下产畈小区
57	上卢(大盘)	50	0	上卢村(大盘)

- 填写说明：1. 本表数据为截止 2023 年 3 月 31 日。  
2. 本表应每季更新并向社会公开。  
3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。