

金华市磐安县配电网接入能力和容量受限情况

单位：国网磐安县供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	2	360000	29.2
110 千伏	10	440000	158.04
35 千伏	10	108000	179.36
10（20）千伏	/	/	1272.85
配电公变数量（台）	1073	351345	/

单位：国网磐安县供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	安里变压器	100	13.85	安里村
2	冷水镇政府	100	13.6	冷水镇政府

- 填写说明：1. 本表数据为截止 2022 年 12 月 31 日。
2. 本表应每季更新并向社会公开。
3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。