

## 金华市磐安县配电网接入能力和容量受限情况

单位：国网磐安县供电公司

类型	主变（台）	容量（千伏安）	线路长度（千米）
220 千伏	2	360000	29.2
110 千伏	10	440000	158.04
35 千伏	10	108000	179.36
10（20）千伏	/	/	1272.85
配电公变数量（台）	1073	351345	/

单位：国网磐安县供电公司

序号	接入受限配电线路/台区	额定接入容量 （千伏安）	剩余接入容量 （千伏安）	影响区域范围
1	马讨山 1#	50	0	马讨山
2	兴峰小区 1#变压器	200	0	兴峰小区
3	方山 3#变压器	200	0	方山
4	皿四变压器	200	0	皿四
5	柳坡 1#变压器	160	20	柳坡
6	溪文 1#变压器	160	0	溪文
7	方山 2#变压器	200	0	方山
8	海德翡翠谷 A 区 1#	630	0	海德翡翠谷 A 区
9	古竹小区 1#变压器	400	10	古竹小区
10	半坑变压器	50	0	半坑
11	冷水镇政府	400	280	冷水镇政府
12	皿一	200	0	皿一
13	白云山变压器	160	0	白云山
14	小岭 1#变压器	200	0	小岭
15	流岸变压器	160	0	流岸
16	源头变压器	100	0	源头

17	兴峰小区 2#变压器	200	0	兴峰小区
18	下产畈小区	400	0	下产畈小区
19	界竹变压器	50	0	界竹
20	洋庄变压器	160	0	洋庄
21	潘庄变压器	160	0	潘庄
22	皿二 1#变压器	200	0	皿二
23	磨具公司	400	0	磨具公司
24	安文镇县府	500	0	安文镇县府
25	杏珠坞	10	0	杏珠坞

填写说明：1. 本表数据为截止 2023 年 9 月 20 日。

2. 本表应每季更新并向社会公开。

3. 无接入受限配电线路/台区的，填写“无”。